

Приложение 7
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
№ 3282 от 03.11.2023

Таблица 1.3.3 – Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период до 2035 года по МО «Кингисеппское городское поселение»

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели	Прогнозные показатели		
			2021 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.
1	Общий баланс подачи и реализации воды					
1.1	Водозабор (подъем) воды	тыс. м³/год	6 152,4	9208,9	12127,7	13933,3
1.2	Технологические расходы (нужды водоподготовки) и потери воды перед подачей в водопроводные сети, а также собственные нужды организаций ВКХ	тыс. м³/год	1 413,2	986,7	1299,4	1492,9
1.3	Подача воды в водопроводные сети	тыс. м³/год	4 739,3	8222,2	10828,3	12440,4
1.4	Полезная реализация воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	3 241,7	6010,5	8565,2	10574,4
1.4.1	определенная по показаниям приборов коммерческого учета	тыс. м³/год	2 999,9	5837,8	8478,9	10574,4
1.4.2	определенная расчетным путем	тыс. м³/год	241,7	172,7	86,3	0,0
1.5	Потери воды при транспортировке	тыс. м³/год	1 497,6	2211,8	2263,1	1866,1
-	то же в % от подачи воды в водопроводные сети	-	31,6%	26,9%	20,9%	15,0%
2	Прочие показатели					
2.1	Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (годовой)	тыс. м³/год	4 739,3	8222,2	10828,3	12440,4
2.2	Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (в сутки максимального водопотребления)	м³/сут	15 581,1	27032	35600	40900
2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения, в т.ч.:	-	-	-	-	-
2.3.1	Требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений	м³/сут	20 227,1	30600	40024	45864
2.3.2	Проектная производительность водозаборных и водоочистных сооружений	м³/сут	40 000,0	45900	45900	45900
2.3.3	Резерв (дефицит) производительности водоочистных и водоочистных сооружений	м³/сут	19 772,9	15300	5876	36
-	то же в %	%	49,4%	33,3%	12,8%	0,1%